

ТОО «ДПО-А»
Свидетельство 16956-1958-ТОО от 20.12.2001 г.

Заказчик: 14.01.2019

Рабочий проект

Установка пожарной сигнализации на объекте ТОО ясли сад «Балару»
ул. Жибек жолы №2, с. Ы. Алтынсарин, с/о Макталы, Жетысайского района,
Туркестанской обл

Пожарная сигнализация

г. Жетысай 2019 г.

ТОО «ДПО-А»
Свидетельство 16956-1958-ТОО от 20.12.2001 г.

Заказчик: 14.01.2019

Рабочий проект

Установка пожарной сигнализации на объекте ТОО ясли сад «Балару»
ул. Жибек жолы №2, с.Ы.Алтынсарин, с/о Макталы, Жетысайского района,
Туркестанской обл

Пожарная сигнализация

Главный проектировщик проекта:



Сламов А.

г.Жетысай 2019 г.

Общие указания

Устройство автоматической пожарной сигнализации предусматривается для оповещения при возникновении пожара. В качестве приемной станции пожарной сигнализации применяется контрольная панель типа «Гранит-3» которая устанавливается в помещении в недоступном для посторонних месте. В защищаемых помещениях на потолке крепятся термодифференциальные извещатели которые включены в шлейф параллельно, термомаксимальные извещатели включены последовательно. В конце каждого шлейфа устанавливается оконечное устройство.

Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем типа КСПВ, проложенным в кабельканалах и межпотолочных пустотах. Пожарный приемно-контрольный прибор обеспечивает: прием электрических сигналов автоматических пожарных извещателей, включение световой и звуковой сигнализации. Проектом предусмотрена установка светового и звукового оповещения. Монтаж извещателей и остального оборудования выполнить в строгом соответствии с паспортами, ТУ и инструкцией по эксплуатации.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации объекта.

ГПП:



	Условные обозначения	
1	Прибор приемно-контрольный «Гранит-3»,	
2	Извещатель дымовой 212-41М	
3	Извещатель ручной ИПР-ЗСУ	
4	Светозвуковая сирена LD-96	
5	Извещатель тепловой ИП-101-1А-1А	

<u>Обозначение</u>	<u>Наименование</u>	<u>Примечание</u>
	Ссылочные документы	
СНРК 2,02-11-2002	Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещение людей о пожаре	
СНи П 2.02-15-2003		





